

Приложение 4
к постановлению
Министерства по
чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
16.11.2020 № 46

Форма

**МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____
в сфере государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза, Евразийского
экономического союза в Республике Беларусь (технический регламент
Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятый решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824 (далее – ТР ТС
011/2011))

Дата начала заполнения			Дата завершения заполнения			Дата направления		
число	месяц	год	число	месяц	год	число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется:

в ходе проверки выборочной внеплановой

для использования при планировании проверок

(инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон проверяющего (руководителя
проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о проверяемом субъекте

Учетный номер плательщика _____

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) проверяемого субъекта _____

Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) _____

Место осуществления деятельности _____

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист)

Лифты электрические, гидравлические, за исключением лифтов: малых грузовых; установленных в малоэтажных жилых домах частного жилищного фонда; установленных в шахтных стволах в горнодобывающей промышленности, на судах и иных плавучих средствах, самолетах и других летательных аппаратах; с зубчато-реечным или винтовым механизмом подъема. Количество используемой (применяемой) субъектом проверки продукции _____.

Инициалы, фамилия, должность служащего, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта _____

Перечень нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;
2. ТР ТС 011/2011.
3. Решение Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 «О едином знаке обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и порядке его применения».

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту

№ п/п	Предъявляемые требования	Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов	Да	Нет	Не требуется	Количественный показатель	Примечание
1.	Наличие документов, подтверждающих прохождение продукции, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза	пункт 2 статьи 53 ¹					
2.	Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза	пункт 6 приложения № 9 ¹					
3.	Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза)	пункт 5 приложения № 9 ¹					

4.	Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлен по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии)	пункт 7 приложения № 9 ¹					
5.	Укомплектован ли лифт сопроводительной документацией на государственном языке государства - члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая пункта 3 статьи 3 ²					
6.	Укомплектованы ли устройства безопасности лифтов сопроводительной документацией на государственном языке государства - члена Таможенного союза и (или) на русском языке	часть первая пункта 3 статьи 3 ²					
7.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт руководство (инструкция) по эксплуатации	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
8.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт паспорт лифта	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
9.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт монтажный чертеж	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					

10.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная электрическая схема с перечнем элементов	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
11.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт принципиальная гидравлическая схема (для гидравлических лифтов)	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
12.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации инструкции по монтажу лифта	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
13.	Есть ли в инструкции по монтажу указания по наладке	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
14.	Есть ли в инструкции по монтажу указания по регулировке	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
15.	Есть ли в инструкции по монтажу указания по порядку проведения испытаний и проверок	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
16.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ввод в эксплуатацию	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
17.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					

	безопасности лифтов в период эксплуатации, включая применение по назначению						
18.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая техническое обслуживание	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
19.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая освидетельствование	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
20.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая осмотр	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
21.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в период эксплуатации, включая ремонт	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
22.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по использованию и меры по обеспечению безопасности лифтов в	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					

	период эксплуатации, включая испытания						
23.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации перечень быстро изнашиваемых деталей	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
24.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации методы безопасной эвакуации людей из кабины	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
25.	Есть ли в руководстве (инструкции) по эксплуатации указания по выводу лифта из эксплуатации перед утилизацией	часть третья пункта 3 статьи 3 ²					
26.	Есть ли информация, размещенная в кабине или на кабине, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак; идентификационный (заводской) номер лифта; год изготовления	пункт 4 статьи 3 ²					
27.	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая наименование изготовителя и (или) его товарный знак	пункт 5 статьи 3 ²					
28.	Есть ли на устройствах безопасности лифта информация, содержащая идентификационный номер устройства	пункт 5 статьи 3 ²					
29.	Есть ли в технической	часть вторая					

	документации на лифт и на его маркировке Класс энергетической эффективности	пункта 1 статьи 4 ²					
30.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
31.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ограничителя скорости лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
32.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие буфера лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
33.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие замков дверей шахты лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
34.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие ловителей лифта требованиям ТР ТС 011/2011	пункт 1 статьи 6 ²					
35.	Есть ли сертификат соответствия Таможенного союза на соответствие гидроаппарата безопасности (разрывного клапана)	пункт 1 статьи 6 ²					

	лифта требованиям ТР ТС 011/2011						
36.	Есть ли в сопроводительной документации на лифт копии сертификата на противопожарные двери	часть вторая пункта 3 статьи 3 ²					
37.	Проводилась ли сертификация лифта и устройств безопасности лифта, указанных в приложении 2 к ТР ТС 011/2011, органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке	подпункт 2.1 пункта 2 статьи 6 ²					
38.	Проводилась ли обязательная сертификация лифта и устройств безопасности лифта, предназначенных для серийного выпуска, по схеме 1с, указанной в приложении 3 к ТР ТС 011/2011	подпункт 2.2 пункта 2 статьи 6 ²					
39.	Проводилась ли обязательная сертификация лифта разового изготовления, устройства безопасности лифта разового изготовления, лифта из единовременно изготавливаемой партии и устройства безопасности лифта из единовременно изготавливаемой партии по схеме 3с (для единовременно изготавливаемой партии) и схеме 4с (для разового изготовления), указанным в приложении 3 к ТР ТС 011/2011	подпункт 2.3 пункта 2 статьи 6 ²					

40.	Проводились ли исследования (испытания) и измерения при обязательной сертификации лифтов и устройств безопасности лифтов аккредитованной в установленном порядке испытательной лабораторией (центром)	подпункт 2.11 пункта 2 статьи 6 ²					
41.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лифта	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
42.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения лебедки	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
43.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения гидроагрегата (для гидравлических лифтов)	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
44.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения системы управления (контроллере)	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
45.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения привода	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					

	дверей кабины						
46.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения дверей шахты	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
47.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения замков дверей шахты	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
48.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ловителей	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
49.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения ограничителя скорости	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
50.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения буфера	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					
51.	Есть ли в сертификате соответствия и его приложении сведения о типе (модели), изготовителе, стране происхождения гидроаппарата безопасности	подпункт 2.12 пункта 2 статьи 6 ²					

52.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на лифте, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
53.	Есть ли маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на буфере, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
54.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на ловителе, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
55.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на ограничителе скорости, соответствующем требованиям	пункт 1 статьи 7 ²					

	безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия						
56.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на замках дверей шахты, соответствующих требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
57.	Есть ли маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на гидроаппарате безопасности, соответствующем требованиям безопасности и прошедшим процедуру подтверждения соответствия	пункт 1 статьи 7 ²					
58.	Соответствует ли единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза установленным требованиям	пункт 3 ³					
59.	Нанесен ли единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза на каждый лифт и устройства безопасности лифта	пункт 3 статьи 7 ²					
60.	Нанесенный единый знак	пункт 5 статьи					

	обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза обеспечивает ли четкое и ясное изображение в течение всего срока службы лифта	7 ²					
61.	Обеспечивается ли недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в шкафах для размещения оборудования	подпункт 1.1 пункта 1 приложения 1 ²					
62.	Обеспечивается ли недоступность для пользователей и посторонних лиц оборудования лифта, устанавливаемого в шахте лифта, за исключением оборудования, расположенного в кабине лифта	подпункт 1.1 пункта 1 приложения 1 ²					
63.	Предусмотрены ли меры по защите пользователей и посторонних лиц от получения травм в результате соприкосновения с движущимися частями оборудования лифта	подпункт 1.2 пункта 1 приложения 1 ²					
64.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта (данное требование не относится к предварительному открыванию	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					

	автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке						
65.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, в случае если дверь для технического обслуживания оборудования не закрыта	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
66.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если аварийная дверь не закрыта	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
67.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если крышка смотрового и аварийного люка не закрыты	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
68.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь шахты не закрыта, не заперта; дверь для технического обслуживания оборудования, аварийная дверь, крышка смотрового и аварийного	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					

	люка, дверь кабины не закрыты (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)						
69.	Есть ли устройства защиты, блокировки для остановки или предотвращения движения кабины, если дверь кабины не закрыта (данное требование не относится к предварительному открыванию автоматических дверей при подходе кабины к этажной площадке и предусмотренному в конструкции лифта режиму доводки кабины до уровня этажной площадки при загрузке/разгрузке)	подпункт 1.3 пункта 1 приложения 1 ²					
70.	Существует ли возможность безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом	подпункт 1.4 пункта 1 приложения 1 ²					
71.	Имеет ли оборудование лифта, доступное для пользователей и иных лиц, неровности, представляющие опасность	подпункт 1.5 пункта 1 приложения 1 ²					
72.	Есть ли средства для	подпункт 1.6					

	освещения кабины, предназначенной для перевозки людей, в том числе при перебое в электроснабжении	пункта 1 приложения 1 ²					
73.	Соответствует ли оборудование лифта климатическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	подпункт 1.7 пункта 1 приложения 1 ²					
74.	Соответствует ли оборудование лифта сейсмическим условиям, в которых предполагается эксплуатация лифта	подпункт 1.7 пункта 1 приложения 1 ²					
75.	В наличии ли средства и (или) меры по предотвращению падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания (сооружения) и из кабины	подпункт 1.8 пункта 1 приложения 1 ²					
76.	Обеспечивает ли размер дверного проема лифта безопасный вход в кабину и выход из нее на этажную площадку, безопасную загрузку и разгрузку кабины	подпункт 1.9 пункта 1 приложения 1 ²					
77.	Обеспечивают ли горизонтальное и вертикальное расстояния между порогами этажной площадки и кабины безопасный вход в кабину и выход из нее	подпункт 1.10 пункта 1 приложения 1 ²					
78.	Обеспечивает ли расстояние между элементами конструкции кабины и шахты	подпункт 1.11 пункта 1 приложения 1 ²					

	возможность проникновения человека в шахту при открытых дверях шахты и кабины, а также при нахождении кабины в зоне этажной площадки						
79.	Есть ли средства по предотвращению или уменьшению усилия сдавливания человека или предмета, находящегося на пути движения автоматически закрывающейся двери кабины и (или) шахты, до пределов, снижающих опасность получения травм	подпункт 1.12 пункта 1 приложения 1 ²					
80.	Выдерживает ли кабина, тяговые элементы, подвески и (или) опоры кабины, противовес, элементы их крепления нагрузки, возникающие при использовании по назначению и испытаниях лифта	подпункт 1.13 пункта 1 приложения 1 ²					
81.	Оборудована ли кабина средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне	подпункт 1.14 пункта 1 приложения 1 ²					
82.	В наличии ли средства, предотвращающие пуск перегруженной кабины в режиме нормальной работы	подпункт 1.15 пункта 1 приложения 1 ²					
83.	Есть ли устройства, ограничивающие перемещение кабины за	подпункт 1.16 пункта 1 приложения 1 ²					

	пределы крайних рабочих положений (этажных площадок)						
84.	Есть ли устройства, ограничивающие величину превышения номинальной скорости кабины при движении вниз до пределов, снижающих опасность получения травм или поломки оборудования	подпункт 1.17 пункта 1 приложения 1 ²					
85.	Обеспечивают ли ловители и буфера при их срабатывании замедление движения кабины с целью снижения опасности получения травм или поломки оборудования	подпункт 1.18 пункта 1 приложения 1 ²					
86.	Обеспечивается ли воздухообмен в кабине, предназначенной для перемещения людей	подпункт 1.19 пункта 1 приложения 1 ²					
87.	Достаточны ли размеры и расположение рабочих зон для безопасного обслуживания оборудования	подпункт 1.20 пункта 1 приложения 1 ²					
88.	Обеспечивается ли безопасный доступ персонала к лифтовому оборудованию	подпункт 1.21 пункта 1 приложения 1 ²					
89.	Есть ли безопасный вход персонала на рабочую площадку в шахте и (или) на крыше кабины и выход с нее	подпункт 1.22 пункта 1 приложения 1 ²					
90.	Обеспечивает ли рабочая площадка и (или) крыша кабины (при необходимости)	подпункт 1.23 пункта 1 приложения 1 ²					

	размещения персонала) нагрузки от находящегося на ней персонала						
91.	В наличии ли средства и меры, снижающие риск падения персонала с рабочей площадки, находящейся в шахте, и (или) с крыши кабины	подпункт 1.24 пункта 1 приложения 1 ²					
92.	Есть ли средства для остановки и управления движением кабины персоналом при проведении технического обслуживания	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1 ²					
93.	Есть ли средства для перемещения персонала по шахте на кабине на безопасной скорости и остановки кабины персоналом	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1 ²					
94.	Средства для перемещения персонала по шахте на кабине на безопасной скорости и остановки кабины персоналом должны быть недоступны для пользователей и посторонних лиц	подпункт 1.25 пункта 1 приложения 1 ²					
95.	Есть ли средства для предотвращения травмирования находящегося в шахте лифта персонала при неконтролируемом движении частей лифта	подпункт 1.26 пункта 1 приложения 1 ²					
96.	В наличии ли меры и (или) средства по предотвращению травмирования	подпункт 1.27 пункта 1 приложения 1 ²					

	персонала элементами лифтового оборудования: ремнями, шкивами, блоками, выступающим валом двигателя, шестернями, звездочками, приводными цепями при их движении						
97.	Есть ли средства для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного для безопасного проведения работ персоналом	подпункт 1.28 пункта 1 приложения 1 ²					
98.	В наличии ли меры и (или) средства по обеспечению электробезопасности пользователей, иных лиц и персонала при их воздействии на аппараты управления лифтом и (или) прикосновении к токопроводящим конструкциям лифта	подпункт 1.29 пункта 1 приложения 1 ²					
99.	Разработаны ли меры, обеспечивающие возможность пассажирам безопасно покинуть кабину при возникновении пожарной опасности в здании (сооружении)	подпункт 1.31 пункта 1 приложения 1 ²					
100.	Размеры кабины, дверного проема кабины и шахты должны обеспечивать безопасный въезд и выезд из кабины, а также размещение в кабине пользователя на кресле-коляске (для лифтов, предназначенных для	подпункт 2.1 пункта 2 приложения 1 ²					

	перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)						
101.	Открываются и закрываются ли автоматически двери кабины и шахты лифта, предназначенного для транспортирования пользователя в кресле-коляске без сопровождающих (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.2 пункта 2 приложения 1 ²					
102.	Оборудована ли кабина лифта по крайней мере одним поручнем, расположение которого должно облегчать пользователю доступ в кабину и к устройствам управления (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.3 пункта 2 приложения 1 ²					
103.	Обеспечивает ли горизонтальное и вертикальное расстояние между порогами кабины и этажной площадки безопасные въезд в кабину и выезд из кабины пользователя на кресле-коляске (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)	подпункт 2.4 пункта 2 приложения 1 ²					
104.	Обеспечена ли безопасность и	подпункт 2.5 пункта 2					

	<p>доступность лифта для инвалидов и других маломобильных групп населения в части конструкции и размещения устройств управления и сигнализации (звуковой и световой) в кабине лифта и на этажной площадке (для лифтов, предназначенных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения)</p>	<p>приложения 1²</p>					
105.	<p>Обеспечивают ли размеры кабины и грузоподъемность лифта транспортирование пожарных с оборудованием для борьбы с пожаром и (или) спасаемых при пожаре людей (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)</p>	<p>подпункт 3.1 пункта 3 приложения 1²</p>					
106.	<p>Обеспечивают ли системы управления лифта непосредственное управление лифта пожарным при отключении иных режимов управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)</p>	<p>подпункт 3.2 пункта 3 приложения 1²</p>					
107.	<p>Есть ли режим управления лифтом пожарными независимо от работы других лифтов, объединенных с</p>	<p>подпункт 3.3 пункта 3 приложения 1²</p>					

	ним системой группового управления (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)						
108.	Есть ли визуальная информация в кабине лифта и на основном посадочном (назначенном) этаже о местоположении кабины и направлении ее движения (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.4 пункта 3 приложения 1 ²					
109.	Являются ли двери шахты лифта противопожарными, предел огнестойкости которых устанавливается в соответствии с требованиями к пожарной безопасности зданий (сооружений) (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.5 пункта 3 приложения 1 ²					
110.	Предусмотрены ли меры и (или) средства для эвакуации пожарных из кабины лифта, остановившегося между этажами (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)	подпункт 3.6 пункта 3 приложения 1 ²					
111.	Используются ли в конструкции купе	подпункт 3.7 пункта 3					

	<p>кабины материалы, снижающие риск возникновения пожарной опасности по применимым показателям горючести, воспламеняемости, дымообразующей способности, распространения пламени и токсичности при горении (для лифтов, обеспечивающих транспортирование пожарных во время пожара)</p>	<p>приложения 1²</p>					
112.	<p>Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о срабатывании электрических цепей безопасности (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)</p>	<p>абзац третий пункта 4 приложения 1²</p>					
113.	<p>Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации о несанкционированном открывании дверей шахты (для лифтов, предназначенных для подключения к</p>	<p>абзац четвертый пункта 4 приложения 1²</p>					

	устройству диспетчерского контроля)						
114.	Предусмотрена ли возможность для снятия сигналов с целью передачи от лифта к устройству диспетчерского контроля за его работой информации об открытии двери (крышки) устройства управления лифта без машинного помещения (для лифтов, предназначенных для подключения к устройству диспетчерского контроля)	абзац пятый пункта 4 приложения 1 ²					
115.	Есть ли ограждающие конструкции купе кабины, а также выполнены ли стены, потолок и пол из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.1 пункта 5 приложения 1 ²					
116.	Есть ли устройства управления, сигнализации, освещения в кабине и на этажных площадках, имеют ли они конструкцию и выполнены ли они из материалов, снижающих	подпункт 5.2 пункта 5 приложения 1 ²					

	риск их намеренного повреждения или поджигания (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)						
117.	Есть ли средства, выводящие лифт из режима «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты при отсутствии кабины на этаже в режиме «Нормальная работа» (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.4 пункта 5 приложения 1 ²					
118.	Предусмотрен ли возврат в режим «Нормальная работа» при несанкционированном открытии дверей шахты только обслуживающим персоналом (для лифтов, предназначенных для установки в зданиях и сооружениях, в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования)	подпункт 5.4 пункта 5 приложения 1 ²					

¹ Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

² ТР ТС 011/2011.

³ Порядок применения единого знака обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля

2011 г. № 711.

(подпись)	(инициалы, фамилия, должность служащего лица, заполнившего чек-лист)
_____ 20__ г.	
(подпись)	(инициалы, фамилия, должность служащего представителя проверяемого субъекта)
_____ 20__ г.	

Пояснения по заполнению.

В перечне требований, предъявляемых к проверяемому субъекту, проставляются следующие отметки:

в позиции «Да» проставляется отметка – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «Нет» проставляется отметка – если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи – если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.